

Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend“ (Dauerfunktion)

Prüfbericht 251 41954/2



Auftraggeber **Deventer Profile GmbH & Co KG**
Rauchstr. 38 - 42

13587 Berlin

Grundlagen

Prüfverfahren:

DIN 4102-18 : 1991-03

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse; Nachweis der Eigenschaft "selbstschließend" (Dauerfunktionsprüfung)

Darstellung



Produkt/Bauart	einflügelige stumpfe Tür aus Holz und Holzwerkstoffen in einteiliger Stahlumfassungszarge mit Seitenteil und Oberlicht
Produktbezeichnung	„Moralt InDoor LAMINESSE SmokeSafe / FireSmoke“
Öffnungsart	Drehflügeltür
Bedienart	Drücker
lichtes Öffnungsmaß (B x H)	1317 mm x 2093 mm
Baurichtmaß (B x H)	3000 mm x 3250 mm
Material	Massivholz Stae 44 Fichte und Spanlattendeck
Besonderheiten	mit transparenten Ausfachungen
Wandbauart	in Porenbetonwand 115 mm geprüft

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Übereinstimmung der selbstschließenden Eigenschaften (Dauerfunktionsprüfung)

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Der Nachweis gilt 5 Jahre bis zum 16. Dezember 2015.

Die Gültigkeit endet früher, wenn DIN 4102-18: 1991-03, vorher geändert oder zurückgezogen wird.

Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten und Nachweisen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 28 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Beurteilung
 - Anlage 1: Zeichnungen (11 Seiten)
 - Anlage 2: Lage der Messpunkte (1 Seite)
 - Anlage 3: Ermittlung der Spaltmaße (1 Seite)



**Selbstschließende Eigenschaften
(200.000 Zyklen) erfüllt**

ift Rosenheim
8. Februar 2010

Andreas Matschi, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Leiter
Bauaufsichtlich anerkannte PÜZ-Stelle



Gerd Steiner
Prüfingenieur
ift Brandschutzzentrum



ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18

DAP-PL-0808 99
DAP-ZE-2288 00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60